

Cavetteria

Commessa: Area Sosta Camper

Descrizione: Impianto elettrico

Cliente: Comune di Castione della Presolana (BG)

Responsabile: Per. ind. Marco Poloni

Data: 05/05/2022

Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:

Riferimenti:

Operatore: Per. ind. Marco Poloni

Note:

Cavetteria

Data: 05/05/2022
 Responsabile: Per. ind. Marco Poloni
 Cliente: Comune di Castione della Presolana (BG)

Utenza	Formazione	Materiale	Lc [m]	Iz [A]	T (Ib) [°C]	Tamb [°C]	CdtT (Ib) [%]	Posa cavo
	Designazione	Isolante	Pross.	k decl.	T (In) [°C]	K²S² F [A²s]	CdtT (In) [%]	
	Tab. posa	Tipo posa						

Fornitura QIGU

QIGU	5G10	RAME	65	55	23,9	20	0,837	
	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	HEPR	1	1	43,7	2,045*10 ⁶	2,15	
	CEI-UNEL 35026	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati						

Area Sosta QASC

SPD	4x(1x16)+1G16	RAME	0,3	107	30	30	0,837	
	FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	HEPR	1	1	35,4	5,235*10 ⁶	2,15	
	CEI-UNEL 35024/1		11 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura posati su pareti					
Q1	5G6	RAME	15	30,8	30,7	20	1,14	
	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	HEPR	3	0,75	66,3	7,362*10 ⁵	2,77	
	CEI-UNEL 35026		61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati					
Q2	3G1.5	RAME	15	17,3	20,1	20	0,93	
	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	HEPR	3	0,75	28,5	4,601*10 ⁴	3,34	
	CEI-UNEL 35026		61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati					
Q3	3G1.5	RAME	30	17,3	20,1	20	1,12	
	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	HEPR	3	0,75	43,5	4,601*10 ⁴	6,13	
	CEI-UNEL 35026		61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati					
Q4	3G1.5	RAME	40	17,3	20,1	20	1,09	
	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	HEPR	3	0,75	28,5	4,601*10 ⁴	5,33	
	CEI-UNEL 35026		61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati					