

Protezioni

Commessa: Area Sosta Camper

Descrizione: Impianto elettrico

Cliente: Comune di Castione della Presolana (BG)

Responsabile: Per. ind. Marco Poloni

Data: 05/05/2022

Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:

Riferimenti:

Operatore: Per. ind. Marco Poloni

Note:

Protezioni

Data: 05/05/2022
 Responsabile: Per. ind. Marco Poloni
 Cliente: Comune di Castione della Presolana (BG)

| Utenza | Tipo | In [A] | Poli | Curva | Ith [A] | Imag [A] | Idn [A] | Tipo dif. | PdI [kA] | Norma |
|------------------------|------|--------|------|-------|---------|----------|---------|-----------|----------|----------------|
| Fornitura QIGU | | | | | | | | | | |
| QIGU | MT | 32 | 4 | C | 32 | 320 | 0,3 | Selettivo | 20 | Icu - EN 60947 |
| | D | 63 | 4 | | | | | | | |
| Area Sosta QASC | | | | | | | | | | |
| 89G | IMS | 63 | 4 | | | | | | | |
| SPD | SF | 125 | 3N | gL | 125 | | | | 120 | Icn - EN 60898 |
| Q1 | MT | 25 | 4 | C | 25 | 250 | | | 20 | Icu - EN 60947 |
| Q2 | MT | 6 | 2 | C | 6 | 60 | 0,03 | Generale | 45 | Icu - EN 60947 |
| | D | 40 | 2 | | | | | | | |
| Q3 | MT | 10 | 2 | C | 10 | 100 | 0,03 | Generale | 35 | Icu - EN 60947 |
| | D | 40 | 2 | | | | | | | |
| Q4 | MT | 6 | 2 | C | 6 | 60 | 0,03 | Generale | 45 | Icu - EN 60947 |
| | D | 40 | 2 | | | | | | | |